

Fabbrica Isolanti Elettrici Balconi S.r.l.

Vimercate (Mb)

Tel 039-667541

info@balconisrl.it

website: www.balconisrl.it

SCHEDA TECNICA G.V. 19.68

DATA 08/2013

PAG. 1/1

COD	SIGLA	DESCRIZIONE
9	G.V. 19.68	<u>GUAINA VETRO</u> <ul style="list-style-type: none">Il tubetto fa parte del sistema di isolamento Dolph Certificato UL n. E317429
		PROPRIETA' <ul style="list-style-type: none">CLASSE C 450°CISOLAMENTO DIELETTRICO SPACE FACTORGRADO DI AUTOESTINGUENZA: VW0

Si tratta di una guaina di vetro accuratamente trecciata: non brucia, non dà fiamma (assenza totale di qualsiasi tipo di fumi) ed è classificato VW0.

La calza si adatta perfettamente ai conduttori, alle barre di rame o ferro; è particolarmente indicata per tutte le applicazioni elettromeccaniche destinate ad essere impregnate con resine epossidiche o poliesteri, con vernici sintetiche e soprattutto con vernici silconiche con le quali ha una particolare aderenza ed un'ottima penetrazione in profondità.

COD 9A

Il tipo "D" **desensimato** (asportazione totale del primer) si presta particolarmente ad essere **tagliato anche in piccoli spezzoni** in quanto questo tipo di calza non si sfalda.

**CONFORME:
NORMATIVE CEI - UL
DIRETTIVE REACH - ROHS 2**

I dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la ditta F.i.e. Balconi S.r.l.